



Администрация
муниципального образования «Город Новоульяновск»
Ульяновской области

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 мая

2024 г.

№ 283-П

Экз № _____

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муниципального образования «Город Новоульяновск», Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (приложение 1).

1.2. Перечень пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (приложение 2).

2. Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Город Новоульяновск», находящихся на водопроводных сетях муниципального образования, результаты проверки оформлять актом.

3. Отделу капитального строительства, ТЭР и ЖКХ Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области необходимо составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

С.А. Ильюшкин

000283

Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования «Город Новоульяновск» и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, эксплуатирующей водопроводную сеть муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение муниципального образования включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт организация водопроводного хозяйства или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12x12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал, который должен быть введён под крышку люка.

2.5. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.6. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно.

2.7. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, органа государственного пожарного надзора, организации водопроводного хозяйства, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- причины сокращения количества водоисточников;
- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;
- наличие насосов - повысителей, их состояние;
- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),
- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Организации водопроводного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области и подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;
- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;
- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Новоульяновск»
Ульяновской области
от «15» мая 2024 г. № 283-П

**Перечень
пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного
водоснабжения, находящихся на территории муниципального
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области**

№ п/п	По какому адресу находится	Примечание
1	ул. Волжская, д. 1	
2	ул. Волжская, д. 5	
3	ул. Волжская, д. 22	
4	ул. Волжская, д. 24	
5	ул. Волжская, д. 28	
6	ул. Волжская, д. 35	
7	ул. Ветеранов, д. 38	
8	ул. Ветеранов, д. 96	
9	ул. Дружбы, д. 23	
10	ул. Дружбы, д. 41	
11	ул. Заводская, д. 3	(двор общежития)
12	ул. Заводская, д. 3	
13	ул. Заводская, д. 9	
14	ул. Заводская, д. 9	
15	ул. Заводская, д. 13	(СОШ №1)
16	ул. Заводская, д. 28	
17	ул. Заводская, д. 34	
18	ул. Карьерная, д. 7	
19	ул. Карьерная, д. 13	
20	ул. Комсомольская, д. 1а	
21	ул. Комсомольская, д. 5	
22	ул. Комсомольская, д. 7	
23	ул. Комсомольская, д. 6А	(д/с «Золотая рыбка»)
24	ул. Комсомольская, д. 2а	
25	ул. Комсомольская, д. 2б	
26	ул. Комсомольская, д. 9	
27	ул. Комсомольская, д. 11	
28	ул. Комсомольская, д. 17	
29	ул. Комсомольская, д. 21	
30	ул. Комсомольская, д. 22б	
31	ул. Комсомольская, д. 25	
32	ул. Комсомольская, д. 29	
33	ул. Комсомольская, д. 37	
34	ул. Комсомольская, д. 39	(горгаз)
35	ул. Кременская, д.12	(ПНИ)
36	ул. Кременская, д.12	(ПНИ)

37	ул. Кременская, д. 25	
38	ул. Кременская, д. 20	
39	ул. Кременская, д. 29	
40	ул. Кременская, д. 61	
41	ул. Кременская, д. 49	
42	ул. Кременская, д. 3	
43	ул. Кременская, д. 27	
44	ул. Кременская, д. 19	
45	ул. Коммунаров, д. 8	
46	ул. Мира, д. 3	
47	ул. Мира, д. 6	
48	ул. Мира, д. 9	
49	ул. Мира, д. 10	(ДК «Мир»)
50	ул. Мира, д. 10	
51	ул. Мира, д. 17	
52	ул. Ленина, д. 18	
53	ул. Ленина, д. 6	
54	ул. Лесная, д. 5	
55	ул. Лесная, д. 9	
56	ул. Полевая, д. 5	
57	ул. Полевая, д. 7	
58	ул. Победы, д. 5	
59	ул. Победы, д. 15	
60	ул. Приволжская, д. 25	
61	ул. Приволжская, д. 10	
62	ул. Приволжская, д. 31	
63	ул. Приволжская, д. 51	
64	ул. Приволжская, д. 19	
65	ул. Пушкина, д. 38	
66	ул. Пушкина, д. 76	
67	ул. Пушкина, д. 46	
68	ул. Пушкина, д. 30	
69	ул. Ремесленная, д. 2	ПГ-1, ПГ-2 (больница)
70	ул. Ремесленная, д. 5	ПУ-8 общежитие
71	ул. Ремесленная, д. 8а	
72	ул. Ремесленная, д. 7	
73	ул. Ремесленная, д. 9	
74	ул. Советская, д. 1	
75	ул. Советская, д. 12	
76	ул. Совхозная, д. 13	
77	ул. Совхозная, д. 18	
78	ул. Совхозная, д. 21	
79	ул. Совхозная, д. 24	
80	ул. Совхозная, д. 27	
81	ул. Совхозная, д. 7	
82	ул. Совхозная, д. 35	
83	ул. Садовая, д. 16	
84	ул. Садовая, д. 3	
85	ул. Садовая, д. 13	
86	ул. Садовая, д. 22	
87	ул. Садовая, д. 21	

88	ул. Садовая, д. 33	
89	ул. Садовая, д. 54	
90	ул. Свободы, д. 32	
91	ул. Свободы, д. 20	
92	ул. Свободы, д. 33	
93	ул. Свободы, д. 10	
94	ул. Труда, д. 17	
95	ул. Труда, д. 11	
96	ул. Труда, д. 7	
97	ул. Ульяновская, д. 14	
98	ул. Ульяновская, д. 2	
99	ул. Ульяновская, д. 39	
100	ул. Ульяновская, д. 24а	церковь
101	пер. Школьный, д. 4	
102	пер. Школьный, д. 10	
103	ул. Юности, д. 23	
104	ул. Юности, д. 13	
105	ул. Юности, д. 29	
106	ул. Юности, д. 46	
107	ул. Юности, д. 35	
108	п. Меловой, ул. Ульяновская, д. 20а	
109	п. Меловой, ул. Ульяновская	Около бани
110	п. Липки, ул. Ленина, д. 8	
111	п. Липки, ул. Ленина, д. 4	
112	п. Липки, ул. Ленина, д. 13	
113	п. Липки, ул. Ленина, д. 15	
114	п. Липки, ул. Полевая, д. 17	
115	п. Липки, ул. Полевая, д. 14	
116	п. Липки, ул. Полевая, д. 8/1	
117	п. Липки, ул. Полевая, д. 2/1	
118	п. Липки, территория ПСК	
119	с. Криуши, ул. Крупской, д. 57	
120	с. Криуши, ул. Крупской, д. 91	
121	с. Криуши, ул. Крупской, д. 71а	
122	с. Криуши, ул. Крупской, д. 29	
123	с. Криуши, ул. Урицкого, д. 11	
124	с. Криуши, ул. Урицкого, д. 35	
125	с. Криуши, ул. Урицкого, д. 24	
126	с. Криуши, ул. Урицкого, д. 68	
127	с. Криуши, ул. Урицкого, д. 52	
128	с. Криуши, ул. Колхозная, д. 21	
129	с. Криуши, ул. Колхозная, д. 35	
130	с. Криуши, ул. Колхозная, д. 51	
131	с. Криуши, ул. Колхозная, д. 69	
132	с. Криуши, ул. Полевая, д. 5	СОШ
133	с. Криуши, ул. Полевая, д. 5	котельная
134	с. Криуши, ул. Полевая, д. 10	
135	с. Криуши, ул. Садовая, д. 16	
136	с. Криуши, ул. Затон, д. 20	
137	с. Криуши, ул. Затон, д. 20б	
138	с. Криуши, ул. Затон, д. 50	

139	с. Криуши, ул. Затон, д. 53	
140	с. Криуши, ул. Затон, д. 20а	
141	с. Криуши, ул. Кирова, д. 28	
142	с. Криуши, ул. Кирова, д. 3	
143	с. Криуши, ул. Ворошилова, д. 22	
144	с. Криуши, ул. Ленина, д. 9	
145	с. Криуши, ул. Набережная, д. 19	
146	с. Криуши, ул. Набережная, д. 32	
147	с. Криуши, ул. К. Маркса, д. 11	
148	с. Криуши, ул. К. Маркса, д. 23	
149	с. Криуши, ул. К. Маркса, д. 20	
150	с. Криуши, ул. К. Маркса, д. 11а	
151	с. Криуши, ул. К. Маркса, д. 16	
152	с. Криуши, ул. Буденного, д. 20	
154	с. Криуши, ул. Буденного, д. 3а	
155	с. Криуши, ул. Буденного, д. 8	
156	с. Криуши, ул. Буденного, д. 10	Пожарный водоем
157	с. Криуши, ул. Затон, д. 58	Пожарный водоем
158	с. Криуши, ул. Затон, д. 13	Пожарный водоем
159	с. Панская слобода, ул. Коммунаров, д. 18	
160	с. Панская слобода, ул. Ленина, д. 26	
161	с. Панская слобода, пер. Новая Линия и ул. Коммунаров	
162	с. Панская слобода, ул. Коммунаров, д. 18	
163	с. Панская слобода, ул. Рыбака, д. 5	Пожарный водоем
164	с. Панская слобода, ул. Рыбака, д. 17	Пожарный водоем
165	с. Панская слобода, ул. Коммунаров, д. 41	Пожарный водоем
166	с. Панская слобода, ул. Горького, д. 18	Пожарный водоем
167	с. Панская слобода, ул. Новая линия, д. 21	Пожарный водоем
168	АО «Ульяновскцемент» ПГ №1	На территории завода
169	АО «Ульяновскцемент» ПГ №2	На территории завода
170	АО «Ульяновскцемент» ПГ №3	На территории завода
171	АО «Ульяновскцемент» ПГ №4	На территории завода
172	АО «Ульяновскцемент» ПГ №5	На территории завода
173	ООО «Глобус» ПГ №1	Стоянка автомобилей
174	ООО «Глобус» ПГ №2	Стационарный указатель
175	ООО «Глобус» ПГ №3	Центральное здание
176	ООО «Глобус» ПГ №4	Центральное здание
177	ООО «Глобус» ПГ №5	
178	ООО «Технониколь» ПГ №1	Центральное здание
179	ООО «Технониколь» ПГ №2	Основной цех
180	ООО «Технониколь» ПГ №3	Угол «сырого» цеха
181	ООО «Технониколь» ПВ №1	На территории
182	ООО «Технониколь» ПВ №2	На территории
183	ОАО «Магма Симбирск» ПГ № 2	На территории
184	ОАО «Магма Симбирск» ПГ № 3	На территории
185	ОАО «Магма Симбирск» ПГ № 4	На территории
186	ОАО «Магма Симбирск» ПГ № 5	На территории