

Согласовано
Глава администрации МО г. Новоульяновск»

С.А.Ильюшкин



Утверждаю
Главный инженер

К.Г.Лежанкин



График проведения гидравлических испытаний системы теплоснабжения ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
с 14.08.2024 г. по 30.08.2024 г. (осенние)

№ п/п	Дата начала	Дата окончания	Участок	Рабочее давление	Давление при опрессовке	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
г.Новоульяновск						
1	14.08.2024	15.08.2024	1 квартал	5	6,25	
2	15.08.2024	16.08.2024	2 квартал	5	6,25	
3	19.08.2024	20.08.2024	3 квартал	5	6,25	
4	21.08.2024	22.08.2024	4 квартал	5	6,25	
5	23.08.2024	26.08.2024	6 квартал	5	6,25	
6	27.08.2024	28.08.2024	7 квартал	5	6,25	
7	28.08.2024	29.08.2024	9 квартал	5	6,25	
8	19.08.2024	20.08.2024	10 квартал	5	6,25	
с.Криуши (Сельская котельная)						
9	30.08.2024	30.08.2024	Тепловые сети с.Криуши	4,8	6,0	
с.Криуши (Школьная котельная)						
10	30.08.2024	30.08.2024	Теплотрасса на школу	4,0	5,0	

Нач. участка ПЭУ г.Новоульяновск Брагухин С.Г. 